

Driftsstatus bestyrelsesmødet februar 18

For nov. -dec. -jan.

Produktion:

Overskudsvarme – Agri-Norcold:

- Levere stabil til nettet, deres levering er fra mandag eftermiddag til lørdag eftermiddag.

Halmværk:

- Kedlen er i drift. Der er en del udfordringer med opriver pga. den våde halm som er i år og som har bevirket flere driftsstop. Vi har i januar indbygget et højdebeslag som skal forhindre ballen i at løfte sig, foreløbig ser det ud som om det er blevet bedre. Der har været to nedbrud på askesnegle, et med et driftsstop på 11 timer, ved det andet, blandesneglen, måtte sneglen demonteres da akslen var knækket, ude tid 5 timer.
- Kedelrør og venderkamre er ved et planlagt stop blevet rensat og rengjort.
- I forhold til budget er der kørt ca. 5700 MWh mindre på kedlen, mængden er lagt over på flis kedlerne.

Flisværk:

- **Kedlen 1.**
 - Kedlen kører stabil. Defekt frekvensomformer er blevet udskiftet. Når vejret tillader skal kedlen tages ud af drift for tjek af røg rør og renses.
- **Kedel 2:**
 - Kedlen kører stabilt. Flis kvaliteten varierer en del, der har været leveret læs med meget "smul" i hvorved ud mader er kørt fast. Ud mader tragtene er blevet ændret med lede plader for at mindske risikoen for fastkørsel.
- Varmepumpe 1 er i drift.
- Varmepumpe 2 er i drift.

Gaskedler:

- RAB: Har været i drift i forbindelse med driftsstop
- Grønvangen har været i drift i forbindelse med driftsstop og for at holde et stabilt differenstryk i den nord og vestlige del af byen i kolde perioder.

Måler:

- Til og med uge 3 – 18 er der skiftet 4031 målere.
Intego er kommet til de lidt mere besværlige installationer som tager længere tid at udfører, samtidig er det, de kunder som er svære at få kontakt og få aftalt tid med.

Distribution:

Driftserfaringer:

- Det nye SRO på ledningsnettet er sat i drift og under indkøring, det ser fornuftig ud men der er stadig noget finpudsning af styringen.

Ledningsreparationer:

Hovedledning:

- Marsvej
- Vamdrupvej (fastspænding)

Hovedhaner:

- Æblevænget 7

Stikledninger:

- Blåbærvej 7
- Torpsalle 15
- Rosengade 63
- Afbrydelse af det gl. rådhus

Nye forbrugere:

- Kongevænget 66
- Dalgårdsvej 105 (gaskunde)
- Maltvej 6A- 6B-6C
- Irisvej 11 (oliefyrr)
- Ungdomsboliger Vesterled 36-38-40-42 ændret til direkte afregning.

Lukkeforretning.

- 9 stk. besøg, 3 afdragsordninger og 4 forgæves besøg. 2 besøg sammen med fogeden hvoraf den ene fik lukket for varmen og den anden betalte.

Spædevandsforbrug.

- Spædevandet er gennemsnitlig for dec. 25.4m³/døgn

I takt med at antenner for hjemtagning af data bliver monteret begynder vi at kigge efter lækage hos forbrugere. Pt. er der fundet 4 installationer med lækage.

